


- ATTACCO AUTOPOMPA DN 50
 - NASPO DN 25
 - ESTINTORE A POLVERI 9 kg
- N.B. TUBAZIONI ZINCAIE ISOLATE CON GUAINA FOIETILENE 12 mm

TUBO INTERRATO
IN PEAD PN 16



DAL CONTATTORE ANTIPANICO
portata richiesta >= 125 lt/min
pressione min. acquedotto >= 3 bar

Ingr. Giuseppe Acquaviva
via Pacinotti 124
24123 Bergamo
tel-fax 035 342820

OPERA
PALESTRA CENTRO "LA PROPOSTA"
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG)

OGGETTO
IMPIANTO ANTIPANICO
PIANTTA

SCALA
1 : 100

DATA
MAR 2018

AGGIORNAMENTO
OTT 2018